ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(คณะทรัพยากรธรรมชาติ)

เรื่อง สอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ๑๖๐ KVA

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ๑๖๐ KVA ตามรายการ ดังนี้

หม้อแปลงไฟฟ้า ๑๖๐ KVA จำนวน ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.natres.psu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๔๔๖๗๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต)

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

หม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVA 1 ชุด

รายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 160 KVA
2. ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส(Ph) 50 ไซเคิล(Hz)
3. ไฟเข้า 33 KV
4. ไฟออก 400/230 V

ข้อกำหนดที่ผู้ขายต้องดำเนินการ

1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA 1 ลูก
2. โยกย้ายหม้อแปลงเดิมไปไว้ที่ที่เจ้าหน้าที่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนด
3. ติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำกับเสาไฟฟ้า
4. กรณีที่มีปัญหาหรือใช้หม้อแปลงไม่ได้ทุกกรณี จะต้องหาหม้อแปลงสำรองให้ภายใน 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์ประกอบ

1. สาย TWA.50 Sqmm (A.B,C)	ไม่น้อยกว่า	450 เมตร
2. สาย TWA.35 Sqmm (N)	ไม่น้อยกว่า	120 เมตร
3. ฟรีฟอร์มเข้าปลายสาย	ไม่น้อยกว่า	8 ชุด
4. เหล็กช่องแรงต่ำ 4/7 พร้อมลูกถ้อย	ไม่น้อยกว่า	4 ชุด
5. ชุดยึดโยงแรงต่ำ	ไม่น้อยกว่า	1 ชุด
6. ล่อฟ้าแรงต่ำ	ไม่น้อยกว่า	3 ชุด
7. ระบบกราว์ดแรงต่ำ	ไม่น้อยกว่า	2 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVA
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 255,000.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 สิงหาคม 2556
   เป็นเงิน..255,000.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี). 255,000.- บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   4.1.บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จำกัด
   4.2 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
   5.1 รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา
   5.2 นายชัยยศ ชิตวัฒน์